

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@cgekuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,
Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200,
РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75,
41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский
р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с
пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514335

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной
деятельности, руководитель ИЛЦ



Е.Н. Кравченко
14.08.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/32483-26 от 14.08.2026



1. Заказчик: МУП "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 2330035319 ОГРН 1072330001810) тел. 8616237406
2. Юридический адрес: 353206, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н ДИНСКОЙ, СТ-ЦА ПЛАСТУНОВСКАЯ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ Д. 4
Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Пластуновская, ул. Театральная, д. 4
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая
4. Место отбора: МУП "Пластуновское ЖКХ", вода питьевая - в/к мониторинговой точки - в/к ул. Сквозная - Пролетарская, Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское, ст-ца Пластуновская, ул. Сквозная
5. Условия отбора:
Дата отбора: 13.08.2026
Ф.И.О., должность: Горшков С. Г. начальник водоснабжения МУП "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖКХ"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.08.2026 10:40
- Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1526 от 13 августа 2026 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 13 августа 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 23-01-34/32483-26 от 14.08.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/32483-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	112
2	Баня водяная, Баня четырехместная водяная УТ-4304Е	182711
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	0700954
4	Термометры технические стеклянные, ТТЖ	24
5	Термостат электрический суховоздушный, Термостат электрический суховоздушный ТС-80	3280
6	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	8035647

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная, 55А)

Образец поступил 13.08.2026 10:50

дата начала испытаний 13.08.2026 11:49, дата окончания испытаний 14.08.2026 13:44

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по каолину)	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности	4,0±1,2	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) 20 градусов С

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Бактериологическая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная)

Образец поступил 13.08.2026 10:40

дата начала испытаний 13.08.2026 10:45; дата окончания испытаний 14.08.2026 09:56

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	KOE/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Общие колиформные бактерии	KOE/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 9.1
3	ОМЧ при температуре 37° С	KOE/см³	Менее 21	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Ответственный за оформление протокола:

Д.А. Анашкина, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-34/32483-26 от 14.08.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@cgekuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,
Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200,
РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75,
41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский
р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с
пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru


Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514335

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной
деятельности, руководитель ИЛЦ



Е.Н. Кравченко
14.08.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/32482-26 от 14.08.2026

- Заказчик: МУП "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 2330035319 ОГРН 1072330001810) тел. 8616237406
- Юридический адрес: 353206, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н ДИНСКОЙ, СТ-ЦА ПЛАСТУНОВСКАЯ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ Д. 4
Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Пластуновская, ул Театральная, д. 4
- Наименование образца испытаний: Вода питьевая
- Место отбора: МУП "Пластуновское ЖКХ", Питьевая вода, с. Красносельское, ул. Ленина, Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Красносельское, с Красносельское, ул Ленина
- Условия отбора:
Дата отбора: 13.08.2026
Ф.И.О., должность: Горшков С. Г. начальник водоснабжения МУП "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖКХ"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.08.2026 10:40
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
- Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1526 от 13 августа 2026 г.
- Дополнительные сведения:
Акт отбора от 13 августа 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 23-01-34/32482-26 от 14.08.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/32482-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, Термостат электрический суховоздушный ТС-80	3280
2	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНТ	8035647
3	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	112
4	Баня водяная, Баня четырехместная водяная УТ-4304Е	182711
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	0700954
6	Термометры технические стеклянные, ТТЖ	24

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний


Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)
Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная, 55А)
Образец поступил 13.08.2026 10:50
дата начала испытаний 13.08.2026 11:50, дата окончания испытаний 14.08.2026 13:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по каолину)	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности	4,0±1,2	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) 20 градусов С

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)
Бактериологическая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная)
Образец поступил 13.08.2026 10:40
дата начала испытаний 13.08.2026 10:45, дата окончания испытаний 14.08.2026 09:54

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	KOE/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Общие колиформные бактерии	KOE/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 9.1
3	ОМЧ при температуре 37° С	KOE/см³	Менее 21	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Ответственный за оформление протокола:
Д.А. Анашкина, Химик-эксперт медицинской организации



Конец протокола испытаний № 23-01-34/32482-26 от 14.08.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@cgekuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,
Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200,
РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75,
41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский
р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с
пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514335

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной
деятельности, руководитель ИЛЦ



Е.Н. Кравченко
14.08.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/32481-26 от 14.08.2026



1. Заказчик: МУП "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 2330035319 ОГРН 1072330001810) тел. 8616237406
2. Юридический адрес: 353206, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н ДИНСКОЙ, СТ-ЦА ПЛАСТУНОВСКАЯ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ Д. 4
Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Пластуновская, ул Театральная, д. 4
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая
4. Место отбора: МУП "Пластуновское ЖКХ", вода питьевая в/к резервуар с. Красносельское ул. Кирова, Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Красносельское, с Красносельское, ул Кирова
5. Условия отбора:
Дата отбора: 13.08.2026
Ф.И.О., должность: Горшков С. Г. начальник водоснабжения МУП "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖКХ"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.08.2026 10:40
- Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1526 от 13 августа 2026 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 13 августа 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе), ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 23-01-34/32481-26 от 14.08.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/32481-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	112
2	Баня водяная, Баня четырехместная водяная UT-4304E	182711
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	0700954
4	Термометры технические стеклянные, ТТЖ	24
5	Термостат электрический суховоздушный, Термостат электрический суховоздушный ТС-80	3280
6	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	8035647

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)
Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная, 55А)
Образец поступил 13.08.2026 10:50
дата начала испытаний 13.08.2026 11:48, дата окончания испытаний 14.08.2026 13:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по каолину)	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности	5,0±1,5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) 20 градусов С

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)
Бактериологическая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная)
Образец поступил 13.08.2026 10:45
дата начала испытаний 13.08.2026 10:45, дата окончания испытаний 14.08.2026 09:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	KOE/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Общие колиформные бактерии	KOE/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 9.1
3	ОМЧ при температуре 37° С	KOE/см³	Менее 21	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Ответственный за оформление протокола:
Д.А. Анашкина, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-34/32481-26 от 14.08.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@cgekuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,
Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200,
РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75,
41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский
р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с
пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514335

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной
деятельности, руководитель ИЛЦ



Е.Н. Кравченко
14.08.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/32480-26 от 14.08.2026



- Заказчик: МУП "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 2330035319 ОГРН 1072330001810) тел. 8616237406
- Юридический адрес: 353206, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н ДИНСКОЙ, СТ-ЦА ПЛАСТУНОВСКАЯ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ Д. 4
Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Пластуновская, ул Театральная, д. 4
- Наименование образца испытаний: Вода питьевая
- Место отбора: МУП "Пластуновское ЖКХ", в/к ул.Мира - ул.Ленина, Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское, ст-ца Пластуновская, ул Ленина, ул. Мира - ул. Ленина
- Условия отбора:
Дата отбора: 13.08.2026
Ф.И.О., должность: Горшков С. Г. начальник водоснабжения МУП "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖКХ"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.08.2026 10:40
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
- Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1526 от 13 августа 2026 г.
- Дополнительные сведения:
Акт отбора от 13 августа 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 23-01-34/32480-26 от 14.08.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/32480-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	112
2	Баня водяная. Баня четырехместная водяная УТ-4304Е	182711
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	0700954
4	Термометры технические стеклянные, ТТЖ	24
5	Термостат электрический суховоздушный, Термостат электрический суховоздушный ТС-80	3280
6	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	8035647

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная, 55А)

Образец поступил 13.08.2026 10:50

дата начала испытаний 13.08.2026 11:47, дата окончания испытаний 14.08.2026 13:42

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах, при 20 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по каолину)	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности	5,0±1,5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) 20 градусов С

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Бактериологическая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная)

Образец поступил 13.08.2026 10:40

дата начала испытаний 13.08.2026 10:40, дата окончания испытаний 14.08.2026 09:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 9.1
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см³	Менее 21	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Ответственный за оформление протокола:

Д.А. Анашкина, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-34/32480-26 от 14.08.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@cgekuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,
Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200,
РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75,
41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский
р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с
пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514335

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной
деятельности, руководитель ИЛЦ



Е.Н. Кравченко
14.08.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/32479-26 от 14.08.2026



1. Заказчик: МУП "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 2330035319 ОГРН 1072330001810) тел. 8616237406
2. Юридический адрес: 353206, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н ДИНСКОЙ, СТ-ЦА ПЛАСТУНОВСКАЯ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ Д. 4
Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Пластуновская, ул Театральная, д. 4
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая
4. Место отбора: МУП "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖКХ", МУП "Пластуновское ЖКХ", в/кран мониторинговой точки ст. Пластуновская, угол ул. Красная и ул. Кирова, Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское, ст-ца Пластуновская, ул. Красная - ул. Кирова
5. Условия отбора:
Дата отбора: 13.08.2026
Ф.И.О., должность: Горшков С. Г. начальник водоснабжения МУП "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖКХ"
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.08.2026 10:40
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1526 от 13 августа 2026 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 13-августа 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 23-01-34/32479-26 от 14.08.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/32479-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	112
2	Баня водяная. Баня четырехместная водяная УТ-4304Е	182711
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	0700954
4	Термометры технические стеклянные, ТТЖ	24
5	Термостат электрический суховоздушный, Термостат электрический суховоздушный ТС-80	3280
6	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	8035647

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)
Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная, 55А)
Образец поступил 13.08.2026 10:50
дата начала испытаний 13.08.2026 11:50, дата окончания испытаний 14.08.2026 13:42

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по каолиму)	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности	4,0±1,2	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) 20 градусов С

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)
Бактериологическая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная)
Образец поступил 13.08.2026 10:40
дата начала испытаний 13.08.2026 10:40, дата окончания испытаний 14.08.2026 09:38

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	KOE/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Общие колиформные бактерии	KOE/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 9.1
3	ОМЧ при температуре 37° С	KOE/см³	Менее 21	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Ответственный за оформление протокола:
Д.А. Анашкина, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-34/32479-26 от 14.08.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@cgekuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,
Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200,
РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75,
41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский
р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с
пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514335

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной
деятельности, руководитель ИЛЦ



Е.Н. Кравченко
13.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/26624-26 от 13.07.2026

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском,
Кореновском, Динском районах (ИНН 2308105360 ОГРН 1052303653269)

2. Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, Краснодар г, Раппельевская ул, дом 100

Фактический адрес: 353100, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца, Северная ул, дом 5

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Пластуновское ЖКХ", в/кран, Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское,
ст-ца Пластуновская, угол ул. Красная - ул. Кирова

5. Условия отбора:

Дата отбора: 06.07.2026

Ф.И.О., должность: Крамер Евгения Владимировна Помощник врача по общей гигиене Усть-Лабинский филиал
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае»

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.07.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на
станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №5 от 13 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 6 июля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Протокол испытаний № 23-01-34/26624-26 от 13.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/26624-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости:

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ:

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ПНД Ф 14.1:2.253-09 (издание 2013 г.) Методика измерений массовой концентрации алюминия, бария, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, лития, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, свинца, селена, серебра, стронция, титана, хрома, цинка в пробах природных и сточных вод атомно-абсорбционным методом с

электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционного спектрометра модификаций МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД;

ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18 (М 01-58-2018) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель»

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, Термостат электрический суховоздушный ТС-80	3280
2	Весы лабораторные, ВЛ-220М	К140-007
3	Баня водяная, Баня четырехместная водяная УТ-4304Е	182711
4	Центрифуга, Центрифуга IKA mini G	100665027
5	Система капиллярного электрофореза, Капель-105М	2155
6	Весы электронные, ЕК-300i	P1835349

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная, 55А)

Образец поступил 06.07.2026 14:00

дата начала испытаний 06.07.2026 14:10, дата окончания испытаний 13.07.2026 11:26

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Аммиак	мг/дм³	0,71±0,14	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод А
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	Менее 0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.253-09 (издание 2013 г.)
3	Жесткость	°Ж	6,10±0,91	Не более 7 (мг-экв/дм³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Нитрат-ион	мг/дм³	Менее 0,2	Не более 45 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18 (М 01-58-2018)
5	Нитрит-ион	мг/дм³	Менее 0,2	Не более 3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18 (М 01-58-2018)
6	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	217,7±21,8	Не более 500 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18 (М 01-58-2018)
7	Хлориды	мг/дм³	17,6±1,8	Не более 350 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18 (М 01-58-2018)

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Бактериологическая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная)

Образец поступил 06.07.2026 14:00

дата начала испытаний 06.07.2026 14:06, дата окончания испытаний 07.07.2026 08:57

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 9.1
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 9.1
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см³	Менее 21	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Ответственный за оформление протокола:

Е.Н. Хрулева, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-34/26624-26 от 13.07.2026

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 23-01-34/26624-26 от 13.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@cgekuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,
Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200,
РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75,
41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский
р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и паразитологической с
пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514335

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной
деятельности, руководитель ИЛЦ



Е.Н. Кравченко
20.08.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/32490-26 от 20.08.2026

1. Заказчик: МУП "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 2330035319 ОГРН 1072330001810) тел. 8616237406
2. Юридический адрес: 353206, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н ДИНСКОЙ, СТ-ЦА ПЛАСТУНОВСКАЯ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ Д. 4
Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Пластуновская, ул. Театральная, д. 4
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая
4. Место отбора: МУП "Пластуновское ЖКХ", в/кран мониторинговой точки ст. Пластуновская, угол ул. Красная и ул. Кирова, Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское, ст-ца Пластуновская, ул. Кирова, ул. Красная - ул. Кирова
5. Условия отбора:
Дата отбора: 13.08.2026
Ф.И.О., должность: Крамер Евгения Владимировна Помощник врача по общей гигиене Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.08.2026 11:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Поручение №5 от 13 января 2026 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 13 августа 2026 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Протокол испытаний № 23-01-34/32490-26 от 20.08.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/32490-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель»

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, Термостат электрический суховоздушный ТС-80	3280
2	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	8035647
3	Анализаторы лабораторные, АНИОН 4100	736
4	Весы, ВЛТЭ-210	M002027
5	Баня водяная, Баня четырехместная водяная UT-4304E	182711
6	Дозатор пипеточный, ОП-1	RI 812622
7	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	0700954
8	Весы лабораторные, ВЛ-220М	K140-007
9	Центрифуга, Центрифуга IKA mini G	100665027
10	Система капиллярного электрофореза, Капель-105М	2155
11	Дозатор пипеточный, ОП-1	RI 811849
12	Весы электронные, ЕК-610i	P1863333
13	Весы электронные, ЕК-610i	P1864181

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная, 55А)

Образец поступил 13.08.2026 11:40

дата начала испытаний 13.08.2026 12:23, дата окончания испытаний 20.08.2026 09:23

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Аммиак	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод А
2	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость	°Ж	6,13±0,92	Не более 7 (мг-экв/дм³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Нитрат-ион	мг/дм³	Менее 0,2	Не более 45 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
5	Нитрит-ион	мг/дм³	Менее 0,2	Не более 3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
6	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	186,2±18,6	Не более 500 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
7	Хлориды	мг/дм³	13,5±1,4	Не более 350 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Бактериологическая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная)

стр. 2 из 3


Протокол испытаний № 23-01-34/32490-26 от 20.08.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образец поступил 13.08.2026 11:30 дата начала испытаний 13.08.2026 11:30, дата окончания испытаний 14.08.2026 10:01					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Общие колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 9.1
3	ОМЧ при температуре 37° C	KOE/см ³	Менее 21	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Ответственный за оформление протокола:
Д.А. Анашкина, Химик-эксперт медицинской организации



Конец протокола испытаний № 23-01-34/32490-26 от 20.08.2026