

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@cgekuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,
Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200,
РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-
75, 41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-
Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и
паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514335



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной
деятельности, руководитель ИЛЦ

Для
документов

МП

Е.Н. Кравченко
15.09.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/36331-26 от 15.09.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 2373023452 ОГРН 1232300027959)

2. Юридический адрес: 353206, Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, д. 26А

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, д. 26А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Пластуновское ЖКХ", Вода питьевая, в/к резервуар, Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Красносельское, с. Красносельское, ул. Крыжановского

5. Условия отбора:

Дата отбора: 08.09.2026

Ф.И.О., должность: Горшков С. Г. начальник водоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2026 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1673 от 8 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 8 сентября 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 23-01-34/36331-26 от 15.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/36331-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод

титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозатор пипеточный, ОП-1	RI 812622
2	Секундомеры механические, СОПрр	8378
3	Весы, ВЛТЭ-210	M002027
4	Анализаторы лабораторные, АНИОН 4100	736
5	Баня водяная, Баня четырехместная водяная УТ-4304Е	182711
6	Шкаф сушильный электрический, 2В-151	1383
7	Весы электронные, ЕК-610i	P1863333
8	Весы лабораторные, ВЛ-220М	K140-007
9	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	112
10	Термостат лабораторный с охлаждением, Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 МПУ	011902538
11	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	0700954
12	Термометры технические стеклянные, ТТЖ	24
13	Термостат электрический суховоздушный, Термостат электрический суховоздушный ТС-80	3280
14	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	8035647

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив) Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная, 55А) Образец поступил 08.09.2026 11:40 дата начала испытаний 08.09.2026 12:38, дата окончания испытаний 15.09.2026 10:09					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Жесткость	°Ж	6,28±0,94	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм ³	638,6±63,9	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 (без соды)
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,2±0,2	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
7	Цветность	градус цветности	3,0±0,9	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) 20

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 23-01-34/36331-26 от 15.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95	Величина допустимого уровня	градусов С НД на методы исследований
8	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,9±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
Результат анализа по показателю(-ям) Водородный показатель (pH) представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)					
Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив) Бактериологическая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная) Образец поступил 08.09.2026 11:30 дата начала испытаний 08.09.2026 12:00, дата окончания испытаний 09.09.2026 11:40					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Общие колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 9.1
3	ОМЧ при температуре 37° С	KOE/см ³	Менее 21	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Ответственный за оформление протокола: 
В.А. Попова, Лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-34/36331-26 от 15.09.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@cgekuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,
Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200,
РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-
75, 41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-
Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и
паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514335

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной
деятельности, руководитель ИЛЦ



Е.Н. Кравченко
15.09.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/36382-26 от 15.09.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 2373023452 ОГРН 1232300027959)

2. Юридический адрес: 353206, Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское, ст-ца Пластуновская, ул.
Мира, д. 26А

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, д.
26А

3. Наименование образца испытаний: Вода из скважины

4. Место отбора: МУП "Пластуновское ЖКХ", Вода питьевая, в/к скважины №116Д, Краснодарский край, м.р-н
Динской, с.п. Красносельское, с. Красносельское, ул. Ленина

5. Условия отбора:

Дата отбора: 08.09.2026

Ф.И.О., должность: Горшков С. Г. начальник водоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2026 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1673 от 8 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 8 сентября 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 23-01-34/36382-26 от 15.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/36382-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (pH) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, Термостат электрический суховоздушный ТС-80	3280
2	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	8035647
3	Дозатор пипеточный, ОП-1	RI 812622
4	Секундомеры механические, СОПр	8378
5	Весы, ВЛТЭ-210	M002027
6	Анализаторы лабораторные, АНИОН 4100	736
7	Баня водяная, Баня четырехместная водяная УТ-4304Е	182711
8	Шкаф сушильный электрический, 2В-151	1383
9	Весы электронные, ЕК-610i	P1863333
10	Весы лабораторные, ВЛ-220М	K140-007
11	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	112
12	Термостат лабораторный с охлаждением, Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 МПУ	011902538
13	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	0700954
14	Термометры технические стеклянные, ТТЖ	24

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная, 55А)

Образец поступил 08.09.2026 11:40

дата начала испытаний 08.09.2026 12:37, дата окончания испытаний 15.09.2026 10:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Жесткость	°Ж	6,30±0,95	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм ³	637,6±63,8	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 (без соды)
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,99±0,20	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
7	Цветность	градус цветности	6,0±1,8	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) 20

Протокол испытаний № 23-01-34/36382-26 от 15.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95	Величина допустимого уровня	градусов С НД на методы исследований
8	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,8±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
Результат анализа по показателю(-ям) Водородный показатель (pH) представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я) Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив) Бактериологическая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная) Образец поступил 08.09.2026 11:30 дата начала испытаний 08.09.2026 12:00, дата окончания испытаний 09.09.2026 11:51					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 9.1
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	Менее 21	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Ответственный за оформление протокола: 
 В.А. Попова, Лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-34/36382-26 от 15.09.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 56/1, тел.:

8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@cggekuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,

Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200,

РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-

75, 41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-

Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории санитарногигиенической и

паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514335



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной
деятельности, руководитель ИЛЦ

Е.Н. Кравченко

15.09.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/36370-26 от 15.09.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 2373023452 ОГРН 1232300027959)

2. Юридический адрес: 353206, Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, д. 26А

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, д. 26А

3. Наименование образца испытаний: Вода из скважины

4. Место отбора: МУП "Пластуновское ЖКХ", вода питьевая, в/к скважины № 4339, Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Красносельское, с. Красносельское, ул. Замышевского

5. Условия отбора:

Дата отбора: 08.09.2026

Ф.И.О., должность: Горшков С. Г. начальник водоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2026 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1673 от 8 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 8 сентября 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 23-01-34/36370-26 от 15.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/36370-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод

титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозатор пипеточный, ОП-1	
2	Секундомеры механические, СОПпр	RI 812622
3	Весы, ВЛТЭ-210	8378
4	Анализаторы лабораторные, АНИОН 4100	M002027
5	Баня водяная, Баня четырехместная водяная УТ-4304Е	736
6	Шкаф сушильный электрический, 2В-151	182711
7	Весы электронные, ЕК-610i	1383
8	Весы лабораторные, ВЛ-220М	P1863333
9	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	K140-007
10	Термостат лабораторный с охлаждением, Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 МПУ	112
11	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	011902538
12	Термометры технические стеклянные, ТТЖ	0700954
13	Термостат электрический суховоздушный, Термостат электрический суховоздушный ТС-80	24
14	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIONIT	3280
		8035647

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная, 55А)

Образец поступил 08.09.2026 11:40

дата начала испытаний 08.09.2026 12:38, дата окончания испытаний 15.09.2026 10:17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Жесткость	°Ж	6,28±0,94	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм ³	639,5±64,0	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 (без соды)
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,2±0,2	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
7	Цветность	градус цветности	6,0±1,8	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) 20

Протокол испытаний № 23-01-34/36370-26 от 15.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

стр. 2 из 3

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95	Величина допустимого уровня	градусов С НД на методы исследований
8	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,9±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
Результат анализа по показателю(-ям) Водородный показатель (pH) представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я) Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив) Бактериологическая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная) Образец поступил 08.09.2026 11:30 дата начала испытаний 08.09.2026 11:55, дата окончания испытаний 09.09.2026 11:48					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Общие колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 9.1
3	ОМЧ при температуре 37° С	KOE/см ³	Менее 21	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Ответственный за оформление протокола: 
В.А. Попова, Лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-34/36370-26 от 15.09.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@cgekuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,
Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200,
РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-
75, 41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-
Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и
паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514335



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной
деятельности, руководитель ИЛЦ

Е.Н. Кравченко
15.09.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/36340-26 от 15.09.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 2373023452 ОГРН 1232300027959)

2. Юридический адрес: 353206, Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское, ст-ца Пластуновская, ул.
Мира, д. 26А

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, д.
26А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Пластуновское ЖКХ", Вода питьевая, в/к резервуара, Краснодарский край, м.р-н
Динской, с.п. Красносельское, с. Красносельское, ул. Замышевского

5. Условия отбора:

Дата отбора: 08.09.2026

Ф.И.О., должность: Горшков С. Г. начальник водоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2026 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1673 от 8 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 8 сентября 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 23-01-34/36340-26 от 15.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/36340-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1.2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозатор пипеточный, ОП-1	RI 812622
2	Секундомеры механические, СОПр	8378
3	Весы, ВЛТЭ-210	M002027
4	Анализаторы лабораторные, АНИОН 4100	736
5	Баня водяная, Баня четырехместная водяная УТ-4304Е	182711
6	Шкаф сушильный электрический, 2В-151	1383
7	Весы электронные, ЕК-610i	P1863333
8	Весы лабораторные, ВЛ-220М	K140-007
9	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	112
10	Термостат лабораторный с охлаждением, Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 МПУ	011902538
11	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	0700954
12	Термометры технические стеклянные, ТТЖ	24
13	Термостат электрический суховоздушный, Термостат электрический суховоздушный ТС-80	3280
14	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	8035647

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)
Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная, 55А)
Образец поступил 08.09.2026 11:40
дата начала испытаний 08.09.2026 12:39, дата окончания испытаний 15.09.2026 10:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Жесткость	°Ж	6,23±0,93	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм ³	638,3±63,8	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 (без соды)
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,1±0,2	Не более 5	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
7	Цветность	градус цветности	6,0±1,8	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) 20 градусов С
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

Протокол испытаний № 23-01-34/36340-26 от 15.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,8±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
Результат анализа по показателю(-ям) Водородный показатель (pH) представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)					
Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив) Бактериологическая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная) Образец поступил 08.09.2026 11:30 дата начала испытаний 08.09.2026 12:10, дата окончания испытаний 09.09.2026 11:42					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 9.1
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	Менее 21	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Ответственный за оформление протокола:
В.А. Попова, Лаборант



Конец протокола испытаний № 23-01-34/36340-26 от 15.09.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@cgekuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,
Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200,
РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-
75, 41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-
Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и
паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru


Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514335

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной
деятельности, руководитель ИЛЦ



Е.Н. Кравченко
15.09.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/36333-26 от 15.09.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 2373023452 ОГРН 1232300027959)

2. Юридический адрес: 353206, Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское, ст-ца Пластуновская, ул.
Мира, д. 26А

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, д.
26А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Пластуновское ЖКХ", Вода питьевая, в/к резервуар, Краснодарский край, м.р-н Динской,
с.п. Красносельское, с. Красносельское, ул. Ленина

5. Условия отбора:

Дата отбора: 08.09.2026

Ф.И.О., должность: Горшков С. Г. начальник водоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2026 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1673 от 8 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 8 сентября 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 23-01-34/36333-26 от 15.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/36333-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений

водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод

титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозатор пипеточный, ОП-1	RI 812622
2	Секундомеры механические, СОПпр	8378
3	Весы, ВЛТЭ-210	M002027
4	Анализаторы лабораторные, АНИОН 4100	736
5	Баня водяная, Баня четырехместная водяная УТ-4304Е	182711
6	Шкаф сушильный электрический, 2В-151	1383
7	Весы электронные, ЕК-610i	P1863333
8	Весы лабораторные, ВЛ-220М	K140-007
9	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	112
10	Термостат лабораторный с охлаждением, Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 МПУ	011902538
11	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	0700954
12	Термометры технические стеклянные, ТТЖ	24
13	Термостат электрический суховоздушный, Термостат электрический суховоздушный ТС-80	3280
14	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	8035647

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)
Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная, 55А)
Образец поступил 08.09.2026 11:40
дата начала испытаний 08.09.2026 12:40, дата окончания испытаний 15.09.2026 10:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Жесткость	°Ж	6,28±0,94	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм ³	637,9±63,8	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 (без соды)
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,99±0,20	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
7	Цветность	градус	6,0±1,8	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 23-01-34/36333-26 от 15.09.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

		цветности			метод Б (Cr-Co) 20 градусов С
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
8	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,9±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)

Результат анализа по показателю(-ям) Водородный показатель (рН) представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Бактериологическая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная)

Образец поступил 08.09.2026 11:30

дата начала испытаний 08.09.2026 12:00, дата окончания испытаний 09.09.2026 11:41

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 9.1
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	Менее 21	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Ответственный за оформление протокола:

В.А. Попова, Лаборант



Конец протокола испытаний № 23-01-34/36333-26 от 15.09.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@cgekuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,
Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200,
РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-
75, 41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-
Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и
паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514335

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной
деятельности, руководитель ИЛЦ



Е.Н. Кравченко
25.09.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/36380-26 от 25.09.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 2373023452 ОГРН 1232300027959)

2. Юридический адрес: 353206, Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское, ст-ца Пластуновская, ул.
Мира, д. 26А

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, д.
26А

3. Наименование образца испытаний: Вода из скважины

4. Место отбора: вода питьевая, в/к скважины № 4338, с. Красносельское, ул. Крыжановского

5. Условия отбора:

Дата отбора: 08.09.2026

Ф.И.О., должность: Горшков С. Г. начальник водоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2026 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1673 от 8 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 8 сентября 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 23-01-34/36380-26 от 25.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/36380-00.00.00.00.00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31857-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ;

ГОСТ 31858-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией;

ГОСТ 31864-2012 Вода питьевая. Метод определения суммарной удельной альфа-активности радионуклидов;

ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной

вольтамперометрии;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МР № 40090.9А605 от 15.01.2009 Суммарная активность альфа-и бета-излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных) Подготовка проб и измерения.;

МР НПП "ДОЗА" от 28.02.1997 Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа-и бета-активности;

МУ 1541-76 Методические указания по определению 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) в воде, почве, фураже, продуктах питания растительного и животного происхождения хроматографическими методами;

ПНД Ф 14.1:2.253-09 (издание 2013 г.) Методика измерений массовой концентрации алюминия, бария, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, лития, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, свинца, селена, серебра, стронция, титана, хрома, цинка в пробах природных и сточных вод атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционного спектрометра модификаций МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД;

ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18 (М 01-58-2018) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель»;

ПНД Ф 14.1:2.4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод

титриметрическим методом;

Руководство по эксплуатации БВЕК 590000.001 РЭ Комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов "Альфарад плюс"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозатор пипеточный, ОП-1	RI 812622
2	Секундомеры механические, СОПпр	8378
3	Весы, ВЛТЭ-210	M002027
4	Анализаторы лабораторные, АНИОН 4100	736
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	0700954
6	Центрифуга, Центрифуга IKA mini G	100665027
7	Система капиллярного электрофореза, Капель-105М	2155
8	Весы лабораторные, ВЛ-220М	K140-007
9	Дозатор пипеточный, ОП-1	RI 811849
10	Весы электронные, ЕК-610i	P1863333
11	Весы электронные, ЕК-610i	P1864181
12	Баня водяная, Баня четырехместная водяная УТ-4304Е	182711
13	Шкаф сушильный электрический, 2В-151	1383
14	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	112
15	Термостат лабораторный с охлаждением, Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 МПУ	011902538
16	Термометры технические стеклянные, ТТЖ	24
17	Комплексы измерительные для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов, Альфарад	6113

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
18	Термостат электрический суховоздушный, Термостат электрический суховоздушный ТС-80	3280
19	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВІОНІТ	8035647
20	Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк - Кристалл 5000", Хроматэк-Кристалл-5000	852667
21	Ротационный испаритель, ІР-ІЛТ	40609
22	Комплекс пробоподготовки «Темос-экспресс», Темос-экспресс ТЭ-1	873
23	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВІОНІТ	13562352
24	Весы лабораторные, ВЛ	Л332037
25	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВІОНІТ	13564942
26	Анализаторы вольтамперометрические, ТА-Lab	0100957
27	Весы электронные лабораторные, GR-200	14216240
28	Комплекс пробоподготовки «Темос-экспресс», ТЕМОС-ЭКСПРЕСС ТЭ-1	663
29	Комплексы спектрометрические для измерений активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов, Прогресс	1029
30	Печь муфельная, Программируемая двухкамерная печь ПДП Аналитика	118
31	Анализаторы вольтамперометрические, ТА-Lab	463
32	Спектрометры атомно-абсорбционные, МГА-1000	1200

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории санитарно-гигиенической и паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив)

Санитарно-гигиеническая лаборатория (г.Усть-Лабинск, ул. Островского, 115)

Образец поступил 08.09.2026 15:00

дата начала испытаний 08.09.2026 15:00, дата окончания испытаний 14.09.2026 13:32

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Ртуть	мг/дм³	0,000054±0,000014	Не более 0,0005 (мг/л)	ГОСТ 31866-2012

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная, 55А)

Образец поступил 08.09.2026 11:40

дата начала испытаний 08.09.2026 12:30, дата окончания испытаний 14.09.2026 11:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Гексахлорциклогексан (гамма-изомер)	мг/дм³	Менее 0,0001	Не более 0,004 (мг/л)	ГОСТ 31858-2012
2	2,4-Д кислота	мг/дм³	Менее 0,002	Не более 0,1 (мг/л)	МУ 1541-76 газожидкостная хроматография
3	ДДТ и его метаболиты	мг/дм³	Менее 0,0001	Не нормируется	ГОСТ 31858-2012

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Образец поступил 08.09.2026 11:30

дата начала испытаний 08.09.2026 12:05, дата окончания испытаний 10.09.2026 14:26

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная активность Радона-222	Бк/кг	Менее 6	Не более 60	Руководство по эксплуатации БВЕК 590000.001 РЭ

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)

Образец поступил 08.09.2026 14:20

дата начала испытаний 08.09.2026 14:33, дата окончания испытаний 21.09.2026 14:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	менее 0,05	Не более 0,2	ГОСТ 31864-2012
2	Удельная суммарная бета-	Бк/кг	менее 0,23	Не более 1	МР № 40090.9А605 от

активность				15.01.2009, МР НПП "ДОЗА" от 28.02.1997	
Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив) Образец поступил 08.09.2026 11:40 дата начала испытаний 08.09.2026 13:18, дата окончания испытаний 24.09.2026 14:20					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак	мг/дм³	0,90±0,18	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод А
4	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Жесткость	°Ж	6,05±0,91	Не более 7 (мг-экв/дм³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
6	Мутность (по каолину)	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Сухой остаток	мг/дм³	637,9±63,8	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 (без соды)
8	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм³	Менее 0,015	Не более 0,5	ГОСТ 31857-2012 метод 3
9	Окисляемость перманганатная	мг/дм³	1,3±0,3	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
10	Цветность	градус цветности	6,0±1,8	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) 20 градусов С
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,9±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
12	Нитрат-ион	мг/дм³	Менее 0,2	Не более 45 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
13	Нитрит-ион	мг/дм³	Менее 0,2	Не более 3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
14	Полифосфаты, фосфаты	мг/дм³	Менее 0,25	Не более 3,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
15	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	67,0±6,7	Не более 500 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
16	Фториды (фторид-ионы)	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
17	Хлориды	мг/дм³	Менее 5	Не более 350 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
Результат анализа по показателю(-ям) Водородный показатель (рН) представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)					
Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив) Образец поступил 08.09.2026 11:30 дата начала испытаний 08.09.2026 11:40, дата окончания испытаний 21.09.2026 13:21					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Марганец (Mn)	мг/дм³	0,0050±0,0010	Не более 0,1 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.253-09 (издание 2013 г.)
2	Медь (Cu, суммарно)	мг/дм³	Менее 0,001	Не более 1 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.253-09 (издание 2013 г.)
3	Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм³	Менее 0,002	Не более 0,01 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.253-09 (издание 2013 г.)
4	Цинк (Zn)	мг/дм³	Менее 0,005	Не более 5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.253-09 (издание 2013 г.)
Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив) Бактериологическая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная) Образец поступил 08.09.2026 11:30 дата начала испытаний 08.09.2026 12:00, дата окончания испытаний 09.09.2026 11:49					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

1	E. coli	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Общие колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 9.1
3	ОМЧ при температуре 37°С	KOE/см ³	Менее 21	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Ответственный за оформление протокола:
Е.Н. Хрулева, Химик-эксперт медицинской организации



Конец протокола испытаний № 23-01-34/36380-26 от 25.09.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@cgekuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,
Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 353200,
РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-
75, 41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-
Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и
паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514335

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной
деятельности, руководитель ИЛЦ



Е.Н. Кравченко
10.09.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/36316-26 от 10.09.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 2373023452 ОГРН 1232300027959)

2. Юридический адрес: 353206, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ М.Р-Н ДИНСКОЙ, С.П. ПЛАСТУНОВСКОЕ, СТ-ЦА
ПЛАСТУНОВСКАЯ, УЛ. МИРА Д. 26А

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, д.
26А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: Вода питьевая, в/к с. Красносельское, ул. Кирова

5. Условия отбора:

Дата отбора: 08.09.2026

Ф.И.О., должность: Горшков С. Г. начальник водоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2026 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1673 от 8 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 8 сентября 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 23-01-34/36316-26 от 10.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/36316-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	112
2	Баня водяная, Баня четырехместная водяная УТ-4304Е	182711
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	0700954
4	Термометры технические стеклянные, ТТЖ	24
5	Термостат электрический суховоздушный, Термостат электрический суховоздушный ТС-80	3280
6	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	8035647

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив) Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная, 55А) Образец поступил 08.09.2026 11:40 дата начала испытаний 08.09.2026 12:40, дата окончания испытаний 10.09.2026 10:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по каолину)	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности	3,0±0,9	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) 20 градусов С
Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив) Бактериологическая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная) Образец поступил 08.09.2026 11:30 дата начала испытаний 08.09.2026 11:45, дата окончания испытаний 09.09.2026 11:36					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 9.1
3	ОМЧ при температуре 37°С	КОЕ/см³	Менее 21	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Ответственный за оформление протокола:

Е.Н. Хрулева, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-34/36316-26 от 10.09.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@cgekuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353101, РОССИЯ, Краснодарский край, Выселковский р-н, Выселки ст-ца,
Северная ул, дом 5, помещения 1-27, 31, 32, 29 (архив), тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslibak@mail.ru; 353200,
РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-
75, 41 (архив), тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 352330, РОССИЯ, Краснодарский край, Усть-
Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, Здание лаборатории сангигиенической и
паразитологической с пристройками пом. №2-4, №17 (архив), тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514335

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по лабораторной
деятельности, руководитель ИЛЦ



Е.Н. Кравченко
10.09.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/36323-26 от 10.09.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 2373023452 ОГРН 1232300027959)

2. Юридический адрес: 353206, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ М.Р-Н ДИНСКОЙ, С.П. ПЛАСТУНОВСКОЕ, СТ-ЦА
ПЛАСТУНОВСКАЯ, УЛ. МИРА Д. 26А

Фактический адрес: Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Пластуновское, ст-ца Пластуновская, ул. Мира, д.
26А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: Вода питьевая, в/к с. Красносельское, ул. Ленина

5. Условия отбора:

Дата отбора: 08.09.2026

Ф.И.О., должность: Горшков С. Г. начальник водоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЛАСТУНОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2026 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1673 от 8 сентября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 8 сентября 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 23-01-34/36323-26 от 10.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-34/36323-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	112
2	Баня водяная, Баня четырехместная водяная УТ-4304Е	182711
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-"ЗОМЗ"	0700954
4	Термометры технические стеклянные, ТТЖ	24
5	Термостат электрический суховоздушный, Термостат электрический суховоздушный ТС-80	3280
6	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, BIONIT	8035647

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив) Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная, 55А) Образец поступил 08.09.2026 11:40 дата начала испытаний 08.09.2026 12:40, дата окончания испытаний 10.09.2026 10:06					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по каолину)	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности	2,0±0,6	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co) 20 градусов С
Место осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул, дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив) Бактериологическая лаборатория (ст. Динская, ул. Кирпичная) Образец поступил 08.09.2026 11:30 дата начала испытаний 08.09.2026 11:55, дата окончания испытаний 09.09.2026 11:38					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 9.1
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см³	Менее 21	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Ответственный за оформление протокола:

Е.Н. Хрулева, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 23-01-34/36323-26 от 10.09.2026